

UAB „RASEINIŲ VANDENYS“
 Nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų laboratorija
 Reizgupio-11, Raseiniai, tel./faks. (8 428) 70352
 Leidimas : Nr. 1AT-284, 2011-04-28

PAVIRŠINIO VANDENS IR NUOTEKŲ TYRIMO REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 86
 Išrašymo data: 2021-09-18

Objekto pavadinimas: **UAB „AGROCHEMA“**
 Adresas: Virgainių km., Raseinių raj.
 Ėminio ėmimo vieta: lietaus teritoriniai
 Ėminio ėmimo data: **2021-08-04**
 Ėminį paėmė *: elevatoriaus vadovas J. Gečas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tyrimų rezultatas	Metodas
1	Ėminio registracijos Nr.	136	
2	Ėminio ėmimo laikas	9:10	
3	Ėminio rūšis (NT, LD, PV)	LN	
4	Vandens temperatūra, °C	-	UM, 7 psl.
5	pH	7,20	LST ISO 10523:2012
6	Spalva	-	UM, 9-10 psl.
7	Skaidrumas, cm	-	UM, 9 psl.
8	Skendinčios medžiagos, mg/l	5,6	LAND 46-2007
9	Permanganatinė oksidacija (ChDS _{Mn}), mgO ₂ /l	-	UM, 73-76 psl.
10	Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr}), mgO ₂ /l	15	LAND 83-2006
11	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₅), mgO ₂ /l	-	LAND 47-1:2007
		2,9	LAND 47-2:2007
12	Chloridai (Cl ⁻), mg/l	-	LAND 63-2004
13	Sulfatai (SO ₄ ²⁻), mg/l	-	UM, 50-52 psl.
14	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	-	LAND 38-2000
15	Nitritai (NO ₂ -N), mgN/l	0,20	LAND 39-2000
16	Nitratai (NO ₃ -N), mgN/l	2,0	LAND 65-2005
17	Kjeldalio azotas, mg/l	-	LAND 84-2006
18	Bendras azotas, mg/l	-	Skaičiavimo būdas**
19	Bendras azotas, mg/l (peroksodisulfo metodu)	6,5	LAND 59:2003
20	Fosfatai (PO ₄ ³⁻), mgP/l	-	LAND 58:2003
21	Bendras fosforas, mgP/l	0,75	LAND 58:2003
22	Naftos produktai, mg/l ***	< 0,1	LAND 61:2003

UM-Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Vilnius, 1994

* -mėginį paėmė objekto atstovas. Už mėginio paėmimą laboratorija neatsako.

** -bendro azoto rezultatas apskaičiuojamas sudedant Kjeldalio, nitritų, nitratų azotą.

*** -tyrimą atliko UAB „KAUNO VANDENYS“ VANDENS TYRIMO LABORATORIJA (LEIDIMAS Nr. 1AT-195, 2008-12-04)

Paruošė: laborantas Jonas Martinaitis



Laboratorijos vedėja: Irena Martinaitienė

