

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“  
 NUOTEKŲ KONTROLĖS LABORATORIJA

NUOTEKŲ TYRIMO REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 184

2021 m. birželio 14 d.

Tikrinamas objektas UAB "Agrochema"  
Vilkaviškio agrocentras

| Mėginio paėmimo vieta                           |            |  |  | Matavimo metodas |
|---|------------|--|--|------------------|
| Mėginio registracijos Nr.                       | 259        |  |  |                  |
| Mėginio paėmimo data                            | 2021-04-26 |  |  |                  |
| Mėginio paėmimo laikas                          | 14:20      |  |  |                  |
| Mėginio rūšis                                   |            |  |  |                  |
| Vandens temperatūra, °C                         |            |  |  |                  |
| Skendinčios medžiagos, mg/l                     | 53         |  |  |                  |
| pH  | 7,30       |  |  |                  |
| Ištirpęs deguonis, mg O <sub>2</sub> /l         |            |  |  |                  |
| BDS <sub>7</sub> , mg O <sub>2</sub> /l         | 7,9        |  |  |                  |
| Permanganatinė oksidacija, mg O <sub>2</sub> /l |            |  |  |                  |
| Bichromatinė oksidacija, mg O <sub>2</sub> /l   |            |  |  |                  |
| Amonio azotas, mg N/l                           |            |  |  |                  |
| Nitritai, mg N/l                                |            |  |  |                  |
| Nitratai, mg N/l                                |            |  |  |                  |
| Bendras azotas, mg N/l                          | 6,3        |  |  |                  |
| Fosfatai, mg P/l                                |            |  |  |                  |
| Bendras fosforas, mg P/l                        | 0,56       |  |  |                  |
| Naftos produktai, mg/l *                        | 0,62       |  |  |                  |
| Sulfatai, mg/l                                  |            |  |  |                  |
| Chloridai, mg/l                                 |            |  |  |                  |
| Varis, mg/l                                     |            |  |  |                  |
| Cinkas, mg/l                                    |            |  |  |                  |
| Bendras chromas, mg/l                           |            |  |  |                  |
| Nikelis, mg/l                                   |            |  |  |                  |
| Riebalai, mg/l                                  |            |  |  |                  |

Mėginių paėmimą reglamentuojantys dokumentai: LST EN ISO 5667-1:2007+AC 2007,  
 LST EN ISO 5667-3:2018, ISO 5667-10:2020

\*Naftos produktų koncentracija nustatyta UAB „Kauro Vandenis“ vandens tyrimo laboratorijoje

Protokolą išrašė

Laboratorijos skyriaus  
 vedėja  
**Irena Jaškevičienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)